

K. THOMSEN VVS APS

Ahornsgade 6, 2200 København N

Tlf. 39 18 22 22

kthomsenvvs.dk – kthomsenvvs@gmail.com

R27

Jacob Saling
Hesseløgade 20, 4.tv
2100 København Ø

Dato.: 10.12.2012

Kundenr.:26790079

Deres ref.:
Carbo

Vores ref.:
mail@jacobsalling.dk

Bolig: C		
Ved syn gennemgås VVS-installationer for funktion og lovlighed. Det er en professionel vurdering og der tages hensyn til alder og stand.	s H lejlighed	status.
Køkken:	√	
Køkkenvask/armatur (KV)	Ok	
Spulehane (SP)	-	
Opvaskemaskine (OM)	-	Der mangler kontra ventiler før opvaskemaskine.
Vaskemaskine (VM)	-	Der mangler kontra ventiler før vaskemaskine.
Gaskomfur (GK)	ok	
Andet (!)	Der mangler kontra ventiler før vaskemaskine. samaskemaskine	
Bad/toilet:	√	
Håndvask/armatur (HV)	Ok	
Bruser/armatur (BR)	Ok	
Badekar/armatur (KAR)	-	
Toilet (WC)	Ok	
Vaskemaskine (VM)	-	
Gulvafløb (GA)	ok	
Andet (!)	Der mangler ionfælde på det kolde vand på badeværelse.	
Radiator (varme):	√	
værelse (R)		Stue
værelse (R)	Ok	Værelse
værelse (R)	Ok	Værelse
værelse (R)	Ok	Værelse
værelse (R)	ok	Køkken
Andet (!)		

Bemærkninger:

Synlige installationer er gennemgaaet.

K. THOMSEN VVS APS

Aut. VVS installatør

Ahornsgade 6 - 2200 København N

Tlf. 3918 2222 - www.kthomsenvvs.dk

kthomsenvvs@gmail.com