

El-tjek

Sagsnr.: 27269

Sagsbeh.: NK/AHN

El-eftersyn for boligen besigtiget d. 19. november 2012



Inst./aftagenr.: 141468

Målnr.: 677066

Aflæsning: 41868 kWh

Navn (rekvirent): Jacob Salling

Adresse: Hesseløgade 20, 4. tv.

Postnr. / By: 2100 København Ø

Telefon: 26790079

Installation: Samme som rekvirent ☒

Adresse:

Postnr. / By:

Installations-ejer:

Generelle oplysninger:

Man bør skifte stikkontakt i køkken til stikkontakt med jord. Vi anbefaler at de kontakter Teknisk afdeling på tlf. 32501499 for at aftale tid til udbedring af de ulovlige installationer.



Målinger:

Måleobjekter	OK	Ændring nødvendig	Ikke Aktuel	Målemetoder, - resultater og bemærkninger
Afprøvning af fejlstrømsafbrydere <input checked="" type="checkbox"/> HPFI <input type="checkbox"/> HFI <input type="checkbox"/> PFI <input type="checkbox"/> FI Anden metode:	X			19 mA
Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser	X			
Jordelektrodens overgangsmodstand			X	
Isolationsmåling 230 / 400 V strømkredse Lavvoltinstallationer	X			∞ 82 megaohm

Kontrol:

Tavler	OK	Ændring nødvendig	Bemærkninger
1. Tilgængelighed / fri plads	X		
2. Beskyttelse mod direkte berøring (afdækning / kapsling)	X		
3. Mærkning med tilhørsforhold / max. sikringsstørrelse	X		
4. Overstrømsbeskyttelse / korrekt sikringsstørrelse / bundkontakter / pasringe eller lignende	X		

Fast 230 / 400 V installation	OK	Ændring nødvendig	Bemærkninger
1. Fordelingen af belastningen på grupper	X		
2. Fastgørelse af kabler, monterings-materiel m.m Låg på dåser og rosetter		X	Stikkontakt i toilet skal skiftes til stikkontakt med jord
3. Placering og antal tilslutningsteder for at undgå for lange tilledninger	X		
4. Ulovlig anvendelse af bøjelig ledning som fast installation, fritsiddende muffer m.v.	X		
5. Installationens almene tilstand	X		

Lavvoltageinstallationer	OK	Ændring nødvendig	Bemærkninger
1. Oversigtstegning			Ikke aktuelt
2. Strømforsyninger			Ikke aktuelt
3. Overstrømsbeskyttelse			Ikke aktuelt
4. Ledningsmateriel			Ikke aktuelt
5. Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmaturer (brandfare) Herunder tilløb til brand			Ikke aktuelt
6. Installationens almene tilstand			Ikke aktuelt

Tilledninger	Ja	Ændring nødvendig	Nej	Bemærkninger
1. Korrekt aflastning ved ledningsender	X			
2. Ulovlige samlinger			X	
3. Forkert anbringelse			X	
4. Beskadigelser			X	

Brugsgenstande	Ja	Ændring nødvendig	Nej	Bemærkninger
1. Korrekt fastgørelse og anbringelse	X			
2. Korrekt kapsling	X			
3. Beskyttelse mod indirekte berøring	X			
4. Beskadigelser			X	
5. Ulovlige / ændrede brugsgenstande			X	

Andre forhold	Ja	Ændring nødvendig	Nej	Bemærkninger
1. Fotodokumentation vedlagt			X	
2. Tilstrækkelig med grupper og stikkontakter	X			
3. Installationsarbejdet vurderes generelt som godt håndværk	X			
4. Andet / kommentarer			X	



Stikprøvevis adskillelse

Adskillelse foretaget	Resultat	Fotodokumentation	
		Ja	Nej
Stikkontakt køkken	OK		
Stikkontakt ydervæg	OK		
Tavle	OK		

Til ejer / bruger af installationen

Resultatet af dette el-tjek fremgår af blanketten og giver Dem overblik over den sikkerhedsmæssige standard. Det fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at gøre den lovlig, eller hvor installationen af andre hensyn bør ændres.

Det er kun den **synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen der er eftersat og stikprøvevis adskilt**, med mindre andet er anført på skemaet.

Ved eftersynet har vi målt isolationsmodstanden i den faste installation og foretaget kontrol af det udstyr, der beskytter mod elektriske stød (HFI / HPFI-afbrydere o.lign.).

Elinstallatøren, der udfører dette eftersyn af installationen, kan ikke gøres ansvarlig for at de fejl og mangler der findes bliver afhjulpnet, uanset om de er anført på denne blanket eller ej.

Hvis dette el-tjek har givet anledning til yderligere kommentarer af os, er dette anført på et evt. vedlagt bilag, såfremt der er fundet ulovligheder vil vi nemlig gerne give Dem mere detaljerede oplysninger om hvad der skal ændres for, at installationen bliver lovlig, og hvilke ændringer vi iøvrigt vil anbefale.

Vi har på bilaget anført en estimeret pris for dette arbejde. Vi beder Dem kontakte os hurtigst muligt, dog senest 21 dage fra dato med hensyn til tidsbestilling for udførelse af dette.

Med venlig hilsen
Amagerelektrikeren

Dato: 20. november 2012

Underskrift:  Nikolaj Karlsson

Uddrag af Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, Elektriske installationer, 1. udgave.

Del 6, 621.1. Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler afhjælpe snarest muligt samt foranledige, at der hurtigst muligt træffes foranstaltninger for at hindre, at fejl eller mangler kan foranledige fare for personer, husdyr eller ejendom.



Jacob Salling
Hesseløgade 20, 4. tv
2100 København Ø

Leveringsadresse
Jacob Salling
Hesseløgade 20, 4. tv
2100 København Ø

Faktura

Fakturanr. 37990
Dato 20-11-12
Kundenr. 26790079
Forfaldsdato 28-11-12

Side 1

Beskrivelse	Antal	Enhed	Salgspris	Beløb
-------------	-------	-------	-----------	-------

Sagsnr. 27269

Udført d. 19. november 2012

Ønskes udført:
El-tjek 87 m2

Udført:
Eltjek, konklusion se medsendte rapport

Eltjek	1	Stk	508,00	508,00
I alt DKK ekskl. moms				508,00
25% moms				127,00
I alt DKK inkl. moms				635,00

EJENDOMSFORBEHOLD

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger og renter er betalt.

Betalingsbetingelser 8 dage netto

Rentebetingelser
BetalingsID

Normal rente 1,5%
+71<000000003799004 +80916779



Medlem af ELFO & Teknik • Tilknyttet ELFO's
Garantiordning & ankenævn

Tillid, Kvalitet og god service til tiden...

Amager Elektrikeren • Kirstinehøj 55 • 2770 Kastrup • Tlf. 32 50 14 99 • Fax 32 50 14 77
Bank: BankNordik • Reg. nr. 6505 Konto nr. 3050503363 • CVR-nr. 32789900
www.amagerelektrikeren.dk • ae@amagerelektrikeren.dk